АППАРАТ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ И ОТКРЫТЫМ ЦИКЛОМ ДЫХАНИЯ ПСБ-4000

СОДЕРЖАЕНИЕ

1. ОПИСАНИЕ ПСБ-4000
2. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАСКИ И ЛЕГОЧНЫЕ АВТОМАТЫ
4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВОЗДУШНЫЕ БАЛЛОНЫ И ВЕНТИЛИ
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
6. СЕРТИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПСБ-4000

ПСБ-4000 - ЭТО ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ С БАЗОВЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЫНКА.

ТАМ, ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ СПРОС НА ПРОСТЫЕ, НАДЕЖНЫЕ И УДОБНЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ.

ОПИСАНИЕ ПСБ-4000

- ЭРГОНОМИЧНАЯ, ЛЕГКАЯ И НАДЕЖНАЯ НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ (ЛОЖЕМЕНТ)
- СТАНДАРТНАЯ ПНЕВМАТИКА С МАНОМЕТРОМ
- СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НА ГРУДИ
- ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ВОЗДУШНЫМИ БАЛЛОНАМИ
- УДОБНАЯ РЕМЕННАЯ СИСТЕМА
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ КОМПЛЕКТА СПАСАЕМОГО

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПСБ-4000 БЫЛ РАЗРАБОТАН КАК НАДЁЖНЫЙ, КОМФОРТНЫЙ И ПРОСТОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

- РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА И КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- ВСТРОЕННЫЕ ШЛАНГИ
- ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕДУКТОР
- ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- ПРОСТАЯ ЧИСТКА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИСПОЛЬЗУЕМ МАСКИ И ЛЕГОЧНЫЕ АВТОМАТЫ

КАМПО

Dräger

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВОЗДУШНЫЕ БАЛЛОНЫ И ВЕНТИЛИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- ПРОСТОЕ ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- ЛЕГКО НАДЕВАЕТСЯ
- ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- ПРОТРИТЕ СЛЕГКА ВЛАЖНОЙ САЛФЕТКОЙ
- БАЛЛОН ЛЕГКО СНИМАЕТСЯ ДЛЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ

СЕРТИФИКАЦИЯ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 141.01 00035

Серия BY № 0041935

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220046, г. Минск, ул. Солтыса, 183а. Аттестат аккредитации от 09.09.2022 № BY/112 141.01, тел.: +375 (17) 388-96-49, e-mail: oc.niipb@112.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «01 ПТВ», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за № 2247700662966. Место нахождения: Российская Федерация, 141431, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Молжаниновский, ш. Ленинградское, д. 300А, тел.: +7 (925) 247-09-47, e-mail: 8128151@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «01 ПТВ». Место нахождения и осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 141431, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Молжаниновский, ш. Ленинградское, д. 300А.

ПРОДУКЦИЯ Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания «ПСБ-4000» (комплектация согласно приложению № 1 на бланке серии BY № 0033337 к настоящему сертификату соответствия), технические условия ТУ 32.99.11-001-49704853-2025 «Аппарат дыхательный со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания «ПСБ-4000». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Акта анализа состояния производства от 11.07.2025 органа по сертификации продукции учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (аттестат аккредитации от 09.09.2022 № BY/112 141.01), эксперты-аудиторы Михеев Евгений Александрович, Старовойтов Андрей Александрович; протоколов испытаний испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (аттестат аккредитации от 28.12.1994 № BY/112 1.0042) от 13.10.2025 №№ 04-52/1517П – 04-52/1519П.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень примененных стандартов указан в приложении № 1 на бланке серии BY № 0033337 к настоящему сертификату соответствия. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемые аппараты дыхательные, изготовленные с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, – с марта 2025 года.

Срок службы аппаратов дыхательных – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.10.2025 **ПО** 16.10.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель органа по сертификации Хотеловский Павел Владимирович

Эксперт-аудитор Михеев Евгений Александрович



Приложение № 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 141.01 00035

Лист 1 Листов 1

Перечень комплектующих аппаратов дыхательных со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания «ПСБ-4000»:

1. Подвесная система: несущая рама (1), плечевые и поясной ремни (2), универсальный ремень крепления баллонов (3) артикул 3366922 и стяжной ремень (3) артикул 3366921, тройник-коллектор (3) артикул 3355748, держатель легочного автомата P1 LDV (3) артикул 3357527, подставка для двух баллонов 6,8-7,0 литров (3) артикул 3367029.
2. Манометр деформационный (4) артикул 3355988.
3. Редуктор давления PSS 7000 (3) артикул 3355990.
4. Металлокомпозитные баллоны: SMKB 6,8-139-300 (5), БК-7-300AY-1 (6)*, БК-7-300Н (6).
5. Вентили: VOA6GA8013 (7), TBC-311 (8).
6. Легочные автоматы: LDV P (3) артикул 3338700, Тип 1 (9).
7. Основные лицевые части: FPS 7000 (3), «Гамма» исполнение 3 (9).
8. Спасательный капюшон PSS Rescue Hood (3) артикул 3354982.
9. Тройник (3) артикул 3337660 для подключения двух баллонов к редуктору.
10. Чехлы для баллонов (10).
11. Футляр для основной лицевой части Mabox (3) артикул R54610, сумка для спасательного капюшона (3).

* – в том числе при комплектации аппарата двумя баллонами.

Изготовители: (1) – ООО «01 ПТВ» (Российская Федерация); (2) – РПУП «Униформ» (Республика Беларусь); (3) – Dräger Safety AG & Co. KGaA (Федеративная Республика Германия); (4) – WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG (Федеративная Республика Германия); (5) – ООО «САФИТ» (Российская Федерация); (6) – ЗАО НПП «Маштест» (Российская Федерация); (7) – Cavagna Group S.p.A (Итальянская Республика); (8) – ООО «Элина-Т» (Российская Федерация); (9) – АО «КАМПЮ» (Российская Федерация); (10) – ИП Кожанов В.В., ИНН 691605429055 (Российская Федерация).

Примененные стандарты: ГОСТ Р 53255-2019 «Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 4.1.1, 4.1.3–4.1.5, 4.2.2, 4.3.1–4.3.5, 4.4–4.7, 4.8.1, 4.8.3– 4.8.10, 4.8.12, 4.9–4.11, 4.12.1, 4.12.3, 4.13.1–4.13.8, 4.13.14–4.13.17, 4.15–4.17).

Руководитель органа по сертификации Хотеловский Павел Владимирович

Эксперт-аудитор Михеев Евгений Александрович

Серия BY № 0033337